

35.125.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.125.1205 (718-121)

Tanımı 60 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2018	376,00	38,50	19,25
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	371,00	33,60	16,80
2013	264,00	21,00	10,50
2022-2	1565,85	71,50	35,75
2021	548,00	51,00	25,50
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	966,00	71,50	35,75
2014	304,00	23,50	11,75
2016	368,00	31,20	15,60
2015	321,00	26,00	13,00
2020	548,00	51,00	25,50
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	2450,00	231,00	115,50
2022-3	1590,00	93,00	46,50
2023-1	1990,00	144,00	72,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	522,00	48,80	24,40
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

35.125.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kompanzasyon kontaktörleri (Ölçü: Adet)

BFT No 35.125.1100 ile aynı, enerjilendiđinde ilk başta gücü deşarj direnci üzerinden alıp, ilk kalkış akımından sonra ana kontakları kapatacak kompanzasyon kontaktörü her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.125.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.