

## 35.125.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.125.1205 (718-121)

**Tanımı** 60 kVAr'a kadar kompanzasyon kontaktörü (TS -3629) (TS EN 60947-4-1)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	522,00	48,80	24,40
2012	0,00	0,00	0,00
2014	304,00	23,50	11,75
2018	376,00	38,50	19,25
2016	368,00	31,20	15,60
2013	264,00	21,00	10,50
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	966,00	71,50	35,75
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	1565,85	71,50	35,75
2006	0,00	0,00	0,00
2021	548,00	51,00	25,50
2022-3	1590,00	93,00	46,50
2023-1	1990,00	144,00	72,00
2020	548,00	51,00	25,50
2017	371,00	33,60	16,80
2010	0,00	0,00	0,00
2015	321,00	26,00	13,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	2450,00	231,00	115,50

## 35.125.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kompanzasyon kontaktörleri (Ölçü: Adet)

BFT No 35.125.1100 ile aynı, enerjilendiđinde ilk başta gücü deşarj direnci üzerinden alıp, ilk kalkış akımından sonra ana kontakları kapatacak kompanzasyon kontaktörü her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

## 35.125.1205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.