

35.125.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


Poz No	35.125.1701 (716-301)
Tanımı	3x12 A'e kadar, Elektronik motor koruma cihazı, KORUYUCULU UZAKTAN KUMANDALI ŞALTERLER
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2021	137,00	42,60	21,30
2004	0,00	0,00	0,00
2018	120,00	28,70	14,35
2020	137,00	42,60	21,30
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	373,50	60,00	30,00
2014	79,50	16,50	8,25
2016	108,00	23,20	11,60
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	230,00	60,00	30,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	392,00	78,00	39,00
2015	94,00	18,50	9,25
2009	0,00	0,00	0,00
2017	104,00	25,00	12,50
2023-2	699,00	194,00	97,00
2013	69,00	15,00	7,50
2003	0,00	0,00	0,00
2019	128,00	36,40	18,20
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	542,00	121,00	60,50
2012	0,00	0,00	0,00

35.125.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elektronik motor koruma rölesi: (Ölçü: Adet)

Üç fazlı motorlarda kullanılmak üzere, elektronik devrelerden oluşan, elektrik kesilmesinde, gerilimin belli bir değerin altına düşmesinde veya yükselmesinde veya frekansın değişmesinde, motor nominal akımının %25 fazlasını yüklenmesi ve bu olayın 4 saniye sürmesi halinde, motor besleme fazlarından her hangi birisinin kesilmesi halinde motoru koruyacak cihaz, üzerinde fazları gösteren lambası, akım ayar düğmeli, durdurma ve çalıştırma butonlu, durdurma lambalı: Cihazın temini, her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.

Not: Akım trafosu kullanıldığında bedeli BFT No 35.135.1900'den ödenecektir.

35.125.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.