

35.125.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.125.1701 (716-301)

Tanımı 3x12 A'e kadar, Elektronik motor koruma cihazı, KORUYUCULU UZAKTAN KUMANDALI
ŞALTERLER

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	69,00	15,00	7,50
2003	0,00	0,00	0,00
2014	79,50	16,50	8,25
2004	0,00	0,00	0,00
2016	108,00	23,20	11,60
2017	104,00	25,00	12,50
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	94,00	18,50	9,25
2022-1	230,00	60,00	30,00
2021	137,00	42,60	21,30
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	392,00	78,00	39,00
2023-1	542,00	121,00	60,50
2019	128,00	36,40	18,20
2018	120,00	28,70	14,35
2022-2	373,50	60,00	30,00
2023-2	699,00	194,00	97,00
2020	137,00	42,60	21,30

35.125.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Elektronik motor koruma rölesi: (Ölçü: Adet)

Üç fazlı motorlarda kullanılmak üzere, elektronik devrelerden oluşan, elektrik kesilmesinde, gerilimin belli bir değerin altına düşmesinde veya yükselmesinde veya frekansın değişmesinde, motor nominal akımının %25 fazlasını yüklenmesi ve bu olayın 4 saniye sürmesi halinde, motor besleme fazlarından her hangi birisinin kesilmesi halinde motoru koruyacak cihaz, üzerinde fazları gösteren lambası, akım ayar düğmeli, durdurma ve çalıştırma butonlu, durdurma lambalı: Cihazın temini, her nevi malzeme ve işçilik dâhil yerine montajı.

Not: Akım trafosu kullanıldığında bedeli BFT No 35.135.1900'den ödenecektir.

35.125.1701 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.