

35.125.2702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.125.2702 (721-602)

Tanımı 3x63 A'e kadar, Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter (TS EN 60947-4-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	847,00	33,10	16,55
2007	0,00	0,00	0,00
2015	728,00	24,50	12,25
2022-2	3470,35	56,50	28,25
2014	755,00	22,00	11,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	1080,00	56,50	28,25
2018	730,00	37,90	18,95
2008	0,00	0,00	0,00
2020	916,00	56,50	28,25
2013	656,00	20,00	10,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	3490,00	73,50	36,75
2019	844,00	48,00	24,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-1	1900,00	56,50	28,25
2023-1	4220,00	114,00	57,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	5110,00	183,00	91,50
2012	0,00	0,00	0,00
2016	805,00	30,70	15,35

35.125.2702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter: (Ölçü: Adet)

Kilitli kapaklı sıva altı veya sıva üstü tablosu, start - stop butonu, sinyal lambası gerekli sigortaları, zaman rölesi, tablo tipi klamensleri, kontaktörleri ve termik koruma röleli otomatik yıldız üçgen şalterinin temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Not: Start - stop butonları ve sinyal lambaları tablo kapađı üzerine monte edilmeyecek ve kapak topraklanacaktır.

35.125.2702 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.