

## 35.125.2703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.125.2703 (721-603)

**Tanımı** 3x80 A'e kadar, Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter (TS EN 60947-4-1)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	1290,00	41,70	20,85
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	1190,00	36,40	18,20
2013	919,00	22,00	11,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	1910,00	62,50	31,25
2009	0,00	0,00	0,00
2019	1490,00	53,00	26,50
2020	1620,00	62,50	31,25
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	3390,00	62,50	31,25
2015	1020,00	27,00	13,50
2023-2	9070,00	202,00	101,00
2014	1060,00	24,50	12,25
2022-3	6230,00	81,50	40,75
2022-2	6208,75	62,50	31,25
2016	1130,00	33,80	16,90
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	7510,00	126,00	63,00

## 35.125.2703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter: (Ölçü: Adet)

Kilitli kapaklı sıva altı veya sıva üstü tablosu, start - stop butonu, sinyal lambası gerekli sigortaları, zaman rölesi, tablo tipi klamensleri, kontaktörleri ve termik koruma röleli otomatik yıldız üçgen şalterinin temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Not: Start - stop butonları ve sinyal lambaları tablo kapađı üzerine monte edilmeyecek ve kapak topraklanacaktır.

## 35.125.2703 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.