

35.125.2704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.125.2704 (721-604)

Tanımı 3x100 A'e kadar, Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter (TS EN 60947-4-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2021	2350,00	62,50	31,25
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	2000,00	62,50	31,25
2023-2	11160,00	202,00	101,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	1310,00	27,00	13,50
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	7660,75	62,50	31,25
2022-1	4180,00	62,50	31,25
2007	0,00	0,00	0,00
2018	1590,00	41,70	20,85
2014	1360,00	24,50	12,25
2013	1174,00	22,00	11,00
2017	1530,00	36,40	18,20
2023-1	9250,00	126,00	63,00
2022-3	7680,00	81,50	40,75
2008	0,00	0,00	0,00
2019	1840,00	53,00	26,50
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	1450,00	33,80	16,90

35.125.2704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter: (Ölçü: Adet)

Kilitli kapaklı sıva altı veya sıva üstü tablosu, start - stop butonu, sinyal lambası gerekli sigortaları, zaman rölesi, tablo tipi klamensleri, kontaktörleri ve termik koruma röleli otomatik yıldız üçgen şalterinin temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Not: Start - stop butonları ve sinyal lambaları tablo kapağı üzerine monte edilmeyecek ve kapak topraklanacaktır.

35.125.2704 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.