

## 35.125.2705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.125.2705 (721-605)

**Tanımı** 3x250 A'e kadar, Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter (TS EN 60947-4-1)

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1758,00	22,00	11,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	2150,00	33,80	16,90
2008	0,00	0,00	0,00
2017	2260,00	36,40	18,20
2022-2	12093,75	62,50	31,25
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	2490,00	41,70	20,85
2015	1950,00	27,00	13,50
2006	0,00	0,00	0,00
2021	3660,00	62,50	31,25
2022-1	6540,00	62,50	31,25
2020	3110,00	62,50	31,25
2022-3	12120,00	81,50	40,75
2014	2030,00	24,50	12,25
2007	0,00	0,00	0,00
2019	2870,00	53,00	26,50
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	17550,00	202,00	101,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	14580,00	126,00	63,00

## 35.125.2705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter: (Ölçü: Adet)

Kilitli kapaklı sıva altı veya sıva üstü tablosu, start - stop butonu, sinyal lambası gerekli sigortaları, zaman rölesi, tablo tipi klamensleri, kontaktörleri ve termik koruma röleli otomatik yıldız üçgen şalterinin temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Not: Start - stop butonları ve sinyal lambaları tablo kapağı üzerine monte edilmeyecek ve kapak topraklanacaktır.

## 35.125.2705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.