

35.125.2705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.125.2705 (721-605)

Tanımı 3x250 A'e kadar, Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter (TS EN 60947-4-1)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	2870,00	53,00	26,50
2008	0,00	0,00	0,00
2013	1758,00	22,00	11,00
2014	2030,00	24,50	12,25
2022-1	6540,00	62,50	31,25
2011	0,00	0,00	0,00
2017	2260,00	36,40	18,20
2018	2490,00	41,70	20,85
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	17550,00	202,00	101,00
2022-2	12093,75	62,50	31,25
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	12120,00	81,50	40,75
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	14580,00	126,00	63,00
2021	3660,00	62,50	31,25
2016	2150,00	33,80	16,90
2020	3110,00	62,50	31,25
2015	1950,00	27,00	13,50

35.125.2705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontaktörlü yıldız üçgen otomatik şalter: (Ölçü: Adet)

Kilitli kapaklı sıva altı veya sıva üstü tablosu, start - stop butonu, sinyal lambası gerekli sigortaları, zaman rölesi, tablo tipi klamensleri, kontaktörleri ve termik koruma röleli otomatik yıldız üçgen şalterinin temin ve montajı, her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

Not: Start - stop butonları ve sinyal lambaları tablo kapağı üzerine monte edilmeyecek ve kapak topraklanacaktır.

35.125.2705 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.