

35.125.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.125.3003 (734-403)

Tanımı 3 kontaklı 3 NA 16 A-Kumanda gerilimi 230 V, Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	96,00	7,40	3,70
2004	0,00	0,00	0,00
2018	164,00	14,10	7,05
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	137,00	12,30	6,15
2003	0,00	0,00	0,00
2021	218,00	21,00	10,50
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	683,46	29,40	14,70
2005	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	384,00	29,40	14,70
2009	0,00	0,00	0,00
2014	106,00	8,15	4,08
2023-2	1040,00	95,50	47,75
2007	0,00	0,00	0,00
2020	200,00	21,00	10,50
2022-3	693,00	38,30	19,15
2015	115,00	9,05	4,53
2016	124,00	11,40	5,70
2019	191,00	17,90	8,95
2023-1	845,00	59,50	29,75

35.125.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Uzaktan kumanda darbe akım anahtarı ve montajı (Ölçü: Adet, İhzarat %60)

Bir lamba veya birbirine paralel bağlı lamba grubunu iki veya daha fazla yerden aynı anda yakıp söndürebilen (liht aracılığı ile kendisine ulaşan akımın her darbesinde kontakların konumunu değiştirebilen), gerektiğinde yardımcı kontak bloğu takılabilen, üzerinden "el" ile de kumanda edilebilen, takılabilecek ilave modüllerle lokal kumandanın yanı sıra merkezi kumanda, zamana bağlı kapatma ve durum izleme işlemlerini yerine getirebilen, kontakların durumunu gösteren indikatörü bulunan, (-10 ile +40 °C) işletme sıcaklığında çalışabilen, IP 20 koruma sınıfı, yük altında en az 50.000 açma kapama yapabilen ve 35 mm lik standard DIN rayına montaj edilebilen, TS EN 60669-2-2 ve CE Uygunluk İşareti iliştirilmiş darbe akım anahtarının temini, iş yerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının yapılması, her nevi malzeme ve işçilik dâhil işler halde teslimi. Ölçü: Komple röle adedi sayılır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.125.3003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.