

## 35.135.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.135.2002 (725-502)</b>
<b>Tanımı</b>	Titreşim lamelli tip, Frekansmetre (TS 5592 EN 60051-4)
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	72,00	7,05	3,53
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	90,50	8,95	4,48
2020	101,00	10,50	5,25
2021	106,00	10,50	5,25
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	348,33	14,70	7,35
2015	54,50	4,55	2,28
2023-1	464,00	29,70	14,85
2022-1	187,00	14,70	7,35
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	353,00	19,20	9,60
2013	49,70	3,70	1,85
2014	54,00	4,10	2,05
2023-2	552,00	47,60	23,80
2017	65,00	6,15	3,08
2016	59,50	5,70	2,85

## 35.135.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Frekansmetre: (Ölçü: Adet) (TS 5592 EN 60051-4) , (TS 5558 EN 60051-1), (TS IEC 61554) standartlarına uygun, 45 Hz - 55 Hz arasında 1/2 Hz farkla gösterebilen frekansmetre temini ve montajı.

## 35.135.2002 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.