

35.135.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.135.3302 (725-732)

Tanımı Direkt Bağlı Sayaçlar, En az 5(100) A, 3x230/400 V Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip (Aktif-Reaktif) Sayaçlar

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	429,00	19,00	9,50
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1200,00	58,00	29,00
2017	481,00	28,30	14,15
2018	486,00	32,50	16,25
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	681,00	48,30	24,15
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	1413,20	58,00	29,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	431,00	21,00	10,50
2023-2	3040,00	188,00	94,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	584,00	48,30	24,15
2022-3	1440,00	75,50	37,75
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	495,00	41,20	20,60
2003	0,00	0,00	0,00
2014	429,00	19,00	9,50
2023-1	2570,00	117,00	58,50
2016	437,00	26,30	13,15

35.135.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Üç Fazlı Zaman Tarifeli Elektronik Tip (Aktif-Reaktif) Sayaçlar: (Ölçü: Ad.; İhzarat % 60)
TS EN 62053-21/23, TS EN 62052-11 standartlarına uygun, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı marka kaydı ve Tescil Belgesi olan, reaktif ölçüm yapılırken kapasitif ve endüktif ölçümleri ayrı olarak ölçebilen, en fazla Sınıf: B(1) hata sınıfında aktif ölçüm yapabilen, en fazla Sınıf: 2 hata sınıfında reaktif ölçüm yapabilen, çalışma frekansı 50 Hz olan, sayaç ile bilgi haberleşmesi (TS EN 62056-21 standardına uygun) optik port ile sağlanabilecek ve RS485 çıkışa sahip olacaktır. Standartlara bağlı kalarak veri haberleşmesinde EDIS ve OBIS kod sistemi kullanılacak fakat sayacın gösterge ekranında kolayca anlaşılabilir terimler olacaktır. Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğine uygun, sayacın programına bağlı kalınarak bir günü dakika hassasiyetinde 8 ayrı zaman dilimine kadar bölünebilme özelliğine sahip olan, IP 54 koruma sınıfı (TS EN 60529) toz ve su girmeyecek şekilde imal edilmiş, sayaç üzerinde arka zemini ışıklı ve 6 tam, 3 ondalık haneli dijital gösterge ekranı olan, 2014/32/AB Ölçü Aletleri Yönetmeliğine uygun, TEDAŞ onaylı, üç fazlı dört telli elektronik tip Aktif-Reaktif Sayaç ve kadesinin temini, iş yerine nakli, montajı ve bağlantılarının yapılması işler halde teslimi. (Akım trafolu sistemde akım trafosu bedeli fiyata dahil değildir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.135.3302 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.