

## 35.140.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.140.2101 (727-112)

**Tanımı** 2x0,50 mm<sup>2</sup> P.14, PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	1,90	1,50	0,75
2003	0,00	0,00	0,00
2018	3,50	2,95	1,48
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	13,80	8,65	4,33
2017	3,05	2,55	1,28
2011	0,00	0,00	0,00
2021	6,55	5,10	2,55
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2014	2,30	1,65	0,83
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	11,77	6,65	3,33
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	28,10	21,50	10,75
2022-1	9,10	6,65	3,33
2020	5,05	4,15	2,08
2016	2,75	2,35	1,18
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	4,55	3,75	1,88
2015	2,50	1,85	0,93
2023-1	18,80	13,40	6,70

## 35.140.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun, PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi

Ölçü: Buat, dirsek, muf dahil boru uzunluğu besleme hattı uzunluğudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroşeler için ayrı bedel ödenmez, 10 m.den fazla uzunluklarda en az her 10 m.ye 1 ara buat konacaktır. Ara kalemler için bir üst dereceden ödeme yapılır

Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.140.2101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.