

35.140.2136 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.140.2136 (727-114)

Tanımı 3x25 mm² P.37, PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m.)
em

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	31,50	3,30	1,65
2011	0,00	0,00	0,00
2020	48,10	4,65	2,33
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	24,50	2,85	1,43
2013	13,80	1,70	0,85
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	75,50	5,70	2,85
2022-2	255,56	7,45	3,73
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	127,00	7,45	3,73
2022-3	258,00	9,70	4,85
2015	18,00	2,10	1,05
2023-2	307,00	24,00	12,00
2014	17,00	1,90	0,95
2012	0,00	0,00	0,00
2016	19,90	2,65	1,33
2023-1	238,00	15,00	7,50
2019	43,70	4,20	2,10

35.140.2136 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS EN 50525-1, TS EN 50525-2-31, TS 9756 HD 21.1 S4, TS 9758 HD 21.3 S3, TS 9760 HD 21.5 S3, TS IEC 227-6, TS HD 21.13 S1'e uygun, PVC boru içinde NV (NYA) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesis edilmesi

Ölçü: Buat, dirsek, muf dahil boru uzunluğu besleme hattı uzunluğudur. Buatlar, dirsekler, muflar ve kroşeler için ayrı bedel ödenmez, 10 m.den fazla uzunluklarda en az her 10 m.ye 1 ara buat konacaktır. Ara kalemler için bir üst dereceden ödeme yapılır

Not: Kablolar TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.140.2136 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.