

## 17.1-040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.1-040

**Tanımı** 36kV, 630A, 12.5kA Dâhili Tip Adi Ayırıcı, Porselen izolatörlü

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2019	2521,28	1050,81	599,55
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	2909,44	1095,23	628,90
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	3463,05	1189,01	687,88
2022-1	7626,48	1911,19	1081,49
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1352,50	519,30	294,40
2013	1075,40	423,70	238,10
2016	1578,30	657,70	378,90
2018	1932,87	801,22	459,17
2017	1623,80	706,60	407,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	14648,56	3301,49	1868,84
2014	1203,70	470,20	263,70
2006	0,00	0,00	0,00

## 17.1-040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

- a) Malzeme: Poz 17.a.'daki şartlarla, elektromekanik kilitleme sistemi (buton ve bobin dahil) hücre dışından kumanda mekanizması ve irtibat boruları ile birlikte Üç fazlı seksiyoner.
- b) Montaj: Poz 17.b.'deki şartlarla, elektromekanik kilitleme sisteminin montajı ve montaj için gerekli irtibat kablosu ile diğer yardımcı malzemelerin malzeme ve montaj bedeli, montaj birim fiyatına dahildir.

## 17.1-040 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.