

## 17.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 17.11-006

**Tanımı** 17.5kV, 400A, 20MVA Dâhili Tip Güç Ayırıcısı

**Birimi** Adet

**Kurum** TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]


**Fasikül** 1. Bölge

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	3489,10	626,50	353,30
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	21918,83	2285,35	1297,50
2018	4850,76	963,26	550,99
2017	4001,40	850,60	488,40
2019	6313,13	1261,69	719,40
2023-1	42922,15	3942,04	2242,02
2013	2749,20	510,10	285,70
2016	3955,50	792,90	454,60
2014	3086,00	566,00	316,40
2020	7545,12	1312,82	754,59
2024	67522,93	6837,71	3842,55
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	9234,70	1422,80	825,32
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

## 17.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafıta, bir güç anahtarı ile buna seri bağlı yüksek gerilim güç sigortalarından oluşan, nominal yükte manevra yapmaya elverişli kısa devre akımlarını taşıyabilen, üç fazlı sigortalı güç ayırıcısı. Üçü yedek olmak üzere altı adet sigorta patronu, kumanda mekanizması ve boruları dahil.

## 17.11-006 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.