

## 35.150.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1107 (791-106)

**Tanımı** 2x6 mm<sup>2</sup> P.18, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	6,10	1,60	0,80
2014	5,65	1,45	0,73
2013	4,70	1,30	0,65
2008	0,00	0,00	0,00
2019	8,80	3,10	1,55
2022-2	36,73	5,55	2,78
2005	0,00	0,00	0,00
2022-1	22,40	5,55	2,78
2004	0,00	0,00	0,00
2017	7,30	2,10	1,05
2022-3	38,50	7,25	3,63
2018	8,15	2,45	1,23
2023-2	65,00	18,10	9,05
2009	0,00	0,00	0,00
2021	13,60	4,25	2,13
2003	0,00	0,00	0,00
2020	9,70	3,45	1,73
2016	6,45	1,95	0,98
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	48,30	11,30	5,65

## 35.150.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)  
TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.www

## 35.150.1107 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.