

## 35.150.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1110 (791-103)

**Tanımı** 2x25 mm<sup>2</sup> P.37, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi:  
(Ölçü: m)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2017	22,20	2,45	1,23
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	26,60	2,85	1,43
2015	19,00	1,85	0,93
2008	0,00	0,00	0,00
2021	46,20	4,95	2,48
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	144,56	6,45	3,23
2005	0,00	0,00	0,00
2014	17,50	1,65	0,83
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	147,00	8,40	4,20
2023-2	223,00	20,80	10,40
2011	0,00	0,00	0,00
2020	31,50	4,05	2,03
2022-1	81,00	6,45	3,23
2012	0,00	0,00	0,00
2016	19,40	2,25	1,13
2023-1	173,00	13,00	6,50
2013	14,30	1,50	0,75
2019	28,60	3,65	1,83

## 35.150.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)  
TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.www

## 35.150.1110 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.