

35.150.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1111 (791-102)

Tanımı 2x35 mm² P.37, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi:
(Ölçü: m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2016	23,90	2,25	1,13
2015	23,50	1,85	0,93
2006	0,00	0,00	0,00
2014	22,00	1,65	0,83
2011	0,00	0,00	0,00
2020	43,40	4,05	2,03
2021	64,00	4,95	2,48
2010	0,00	0,00	0,00
2013	18,00	1,50	0,75
2004	0,00	0,00	0,00
2017	27,40	2,45	1,23
2007	0,00	0,00	0,00
2018	35,30	2,85	1,43
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	206,00	8,40	4,20
2022-1	113,00	6,45	3,23
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	203,96	6,45	3,23
2019	39,40	3,65	1,83
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	290,00	20,80	10,40
2023-1	225,00	13,00	6,50
2012	0,00	0,00	0,00

35.150.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)
TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.www

35.150.1111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.