

35.150.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.1165 (791-122)

Tanımı 4x16 mm² P.37, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi:
(Ölçü: m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2015	23,50	2,45	1,23
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	18,00	2,00	1,00
2023-1	213,00	16,70	8,35
2022-3	189,00	10,80	5,40
2021	59,00	6,35	3,17
2017	27,40	3,20	1,60
2016	24,00	2,95	1,48
2018	34,00	3,70	1,85
2020	40,20	5,20	2,60
2007	0,00	0,00	0,00
2019	36,50	4,70	2,35
2022-1	104,00	8,30	4,15
2023-2	274,00	26,80	13,40
2022-2	186,17	8,30	4,15
2014	22,00	2,20	1,10

35.150.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)
TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.www

35.150.1165 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.