

## 35.150.1191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1191 (791-128)

**Tanımı** 5x2.5 mm<sup>2</sup> P.18, HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi:  
(Ölçü: m)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	47,20	10,30	5,15
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	44,75	7,90	3,95
2013	5,80	1,90	0,95
2023-1	56,50	16,00	8,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	7,00	2,10	1,05
2022-1	27,80	7,90	3,95
2021	17,10	6,05	3,02
2016	8,05	2,85	1,43
2023-2	76,00	25,60	12,80
2018	9,50	3,55	1,78
2017	9,05	3,10	1,55
2015	7,55	2,35	1,18
2020	12,30	4,95	2,48
2019	11,10	4,50	2,25

## 35.150.1191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

HFFR boru içinde (H07Z, H07Z1) iletkeni ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)  
TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, boru, kroşe, buat muf, dirsek, klemens, demir konsol, boya, her nevi malzeme temini ve işçilik dahil.www

## 35.150.1191 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.