

## 35.150.1361 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1361 (791-221)

**Tanımı** 3x35+16 mm<sup>2</sup> (1 1/2") 40 Ø mm, Galvanizli veya içi ve dışı boyalı vidalı çelik boru (TS-9) içinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi:

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	120,00	12,10	6,05
2022-2	522,02	15,80	7,90
2008	0,00	0,00	0,00
2020	81,50	9,85	4,93
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	210,00	15,80	7,90
2017	53,00	6,15	3,08
2022-3	527,00	20,60	10,30
2014	40,50	4,30	2,15
2013	33,70	3,90	1,95
2009	0,00	0,00	0,00
2015	43,50	4,75	2,38
2016	44,50	5,70	2,85
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2018	66,00	7,05	3,53
2023-1	499,00	31,90	15,95
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	650,00	51,50	25,75
2006	0,00	0,00	0,00
2019	74,00	8,95	4,48
2012	0,00	0,00	0,00

## 35.150.1361 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Galvanizli veya iđi ve dıřı boyalı vidalı elik boru (TS-9) iinde (H07Z, H07Z1, enaz 300/500 V) iletkeni ile besleme hattı tesisi: (lu: m)

TS EN 50525-3-31 standardına uygun, plastik izoleli (H07Z, H07Z1, en az 300/500 V) olmak zere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve iřilik dahil.www

## 35.150.1361 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.