

## 35.150.1563 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.1563 (791-315)

**Tanımı** 4x6 mm<sup>2</sup>, Kurşunsuz PVC izoleli kablolar ile besleme hattı tesisi (NHXMH, en az 300/500 V)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	11,00	2,90	1,45
2014	9,75	2,20	1,10
2011	0,00	0,00	0,00
2019	18,10	4,65	2,33
2021	23,70	4,85	2,42
2006	0,00	0,00	0,00
2013	8,10	2,00	1,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2020	18,30	4,85	2,43
2018	14,40	3,65	1,83
2005	0,00	0,00	0,00
2015	10,50	2,45	1,23
2022-1	40,30	6,35	3,18
2003	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	91,00	12,90	6,45
2022-2	80,22	6,35	3,18
2017	12,90	3,15	1,58
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	82,50	8,30	4,15
2023-2	120,00	20,70	10,35

## 35.150.1563 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

NHXMH tipi halojensiz alev iletmeyen izoleli çok damarlı kablolar ile besleme hattı tesisi (Ölçü: m)  
TSE K 328 standardına uygun NHXMH, en az 300/500 V olmak üzere kolon veya besleme hattı tesisi, her nevi malzeme temini ve işçilik dâhil.

## 35.150.1563 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.