

35.150.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.2105 (791-443)

Tanımı 1x35 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	100,77	4,30	2,15
2003	0,00	0,00	0,00
2013	11,69	1,20	0,60
2017	17,40	1,95	0,98
2018	17,70	2,25	1,13
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	30,20	3,30	1,65
2019	20,70	2,85	1,43
2014	14,50	1,35	0,68
2020	20,90	3,00	1,50
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	103,00	5,60	2,80
2022-1	53,00	4,30	2,15
2015	15,50	1,50	0,75
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-1	111,00	8,70	4,35
2012	0,00	0,00	0,00
2016	14,10	1,80	0,90
2023-2	144,00	14,00	7,00

35.150.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.2105 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.