

35.150.2125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.2125 (791-402)

Tanımı 2x16 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2016	12,90	2,25	1,13
2013	9,30	1,50	0,75
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2017	15,80	2,45	1,23
2011	0,00	0,00	0,00
2020	22,50	3,80	1,90
2021	32,30	4,20	2,10
2015	12,50	1,85	0,93
2022-3	107,00	7,15	3,58
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	11,50	1,65	0,83
2018	16,90	2,85	1,43
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	151,00	17,80	8,90
2023-1	116,00	11,10	5,55
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	56,50	5,50	2,75
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	104,50	5,50	2,75
2007	0,00	0,00	0,00
2019	21,90	3,65	1,83

35.150.2125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.2125 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.