

35.150.2210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.2210 (791-430)

Tanımı 5x1.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2018	8,00	2,85	1,43
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	20,60	5,50	2,75
2006	0,00	0,00	0,00
2020	9,35	3,80	1,90
2022-2	33,66	5,50	2,75
2003	0,00	0,00	0,00
2017	7,90	2,45	1,23
2007	0,00	0,00	0,00
2019	9,55	3,65	1,83
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	35,40	7,15	3,58
2011	0,00	0,00	0,00
2021	12,60	4,20	2,10
2023-2	55,50	17,80	8,90
2014	6,60	1,65	0,83
2010	0,00	0,00	0,00
2015	7,10	1,85	0,93
2023-1	40,80	11,10	5,55
2013	5,50	1,50	0,75
2016	6,60	2,25	1,13
2012	0,00	0,00	0,00

35.150.2210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliđine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliđi tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Deđişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.2210 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.