

35.150.2245 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.2245 (791-437)

Tanımı 24x1.5 mm², 1 kV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi (N2XH, 0,6/1 kV)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	17,00	1,80	0,90
2018	24,60	3,30	1,65
2015	22,00	2,20	1,10
2021	44,00	4,85	2,42
2014	20,50	2,00	1,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	24,10	2,85	1,43
2022-2	173,16	6,35	3,18
2016	19,60	2,65	1,33
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	176,00	8,30	4,15
2011	0,00	0,00	0,00
2020	30,50	4,40	2,20
2019	29,80	4,20	2,10
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	245,00	20,70	10,35
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	77,00	6,35	3,18
2023-1	189,00	12,90	6,45
2012	0,00	0,00	0,00

35.150.2245 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

N2XH tipi 1KV yer altı kabloları ile kolon ve besleme hattı tesisi: (Ölçü: m)

TS HD 604 S1 standardına uygun, N2XH, 0,6/1kV kablolar ile bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik dâhil.

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.150.2245 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.