

35.150.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.3101 (791-601)

Tanımı 1x4re, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2015 | 5,20 | 1,70 | 0,85 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6,35 | 2,60 | 1,30 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 6,00 | 2,25 | 1,13 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 5,35 | 2,05 | 1,03 |
| 2022-2 | 28,32 | 4,95 | 2,48 |
| 2014 | 4,80 | 1,55 | 0,78 |
| 2021 | 9,45 | 3,80 | 1,90 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 47,30 | 16,00 | 8,00 |
| 2019 | 7,05 | 3,30 | 1,65 |
| 2022-1 | 15,20 | 4,95 | 2,48 |
| 2022-3 | 29,90 | 6,45 | 3,23 |
| 2013 | 4,00 | 1,40 | 0,70 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 7,20 | 3,45 | 1,73 |
| 2023-1 | 34,60 | 10,00 | 5,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

35.150.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

35.150.3101 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.