

35.150.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.3109 (791-609)

Tanımı 1x95rm, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	29,80	1,40	0,70
2018	44,80	2,60	1,30
2015	38,50	1,70	0,85
2011	0,00	0,00	0,00
2021	80,50	3,80	1,90
2008	0,00	0,00	0,00
2017	42,40	2,25	1,13
2020	54,50	3,45	1,73
2005	0,00	0,00	0,00
2019	54,00	3,30	1,65
2016	37,00	2,05	1,03
2014	36,00	1,55	0,78
2022-2	273,40	4,95	2,48
2022-3	275,00	6,45	3,23
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	375,00	16,00	8,00
2007	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	143,00	4,95	2,48
2023-1	292,00	10,00	5,00

35.150.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

35.150.3109 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.