

## 35.150.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.150.3120 (791-614)

**Tanımı** 2x1.5re, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

**Birimi** m

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	16,20	6,25	3,13
2013	5,50	1,80	0,90
2014	6,60	2,00	1,00
2017	8,20	2,80	1,40
2011	0,00	0,00	0,00
2016	7,30	2,60	1,30
2018	7,80	3,25	1,63
2022-3	23,70	8,15	4,08
2019	8,70	4,15	2,08
2023-2	41,00	20,20	10,10
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	21,82	6,25	3,13
2023-1	29,00	12,60	6,30
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	10,30	4,80	2,40
2010	0,00	0,00	0,00
2020	8,00	4,35	2,18
2009	0,00	0,00	0,00
2015	7,15	2,20	1,10

## 35.150.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil.

## 35.150.3120 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.