

35.150.3161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.3161 (791-635)

Tanımı 4x2.5re, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2015	13,00	2,20	1,10
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	12,00	3,25	1,63
2013	9,80	1,80	0,90
2007	0,00	0,00	0,00
2017	13,10	2,80	1,40
2006	0,00	0,00	0,00
2020	13,00	4,35	2,18
2004	0,00	0,00	0,00
2019	13,30	4,15	2,08
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	48,20	8,15	4,08
2021	17,80	4,80	2,40
2022-2	46,23	6,25	3,13
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	29,70	6,25	3,13
2012	0,00	0,00	0,00
2016	12,90	2,60	1,30
2023-2	74,50	20,20	10,10
2014	12,00	2,00	1,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	55,00	12,60	6,30

35.150.3161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil.

35.150.3161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.