

35.150.3181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.3181 (791-641)

Tanımı 5x2.5re, N2XH FE 180 tipi aleve dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü:m)

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 14,70 | 3,45 | 1,73 |
| 2021 | 22,70 | 5,90 | 2,95 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 14,10 | 4,00 | 2,00 |
| 2015 | 14,50 | 2,70 | 1,35 |
| 2020 | 16,50 | 5,35 | 2,68 |
| 2019 | 16,20 | 5,10 | 2,55 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 14,40 | 3,20 | 1,60 |
| 2013 | 11,19 | 2,20 | 1,10 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 61,50 | 10,10 | 5,05 |
| 2022-2 | 59,18 | 7,70 | 3,85 |
| 2022-1 | 38,00 | 7,70 | 3,85 |
| 2014 | 13,50 | 2,45 | 1,23 |
| 2023-2 | 94,50 | 25,20 | 12,60 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 70,00 | 15,70 | 7,85 |

35.150.3181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil.

35.150.3181 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|----------|-----------------|--------|--------|--------|
|----------|-----------------|--------|--------|--------|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.