

35.150.3209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.150.3209 (791-714)

Tanımı 1x50 mm², Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Kablolar, Yüksek Isıya Dayanıklı Silikon Kablolar

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2014	51,00	2,20	1,10
2006	0,00	0,00	0,00
2015	54,50	2,45	1,23
2021	83,00	6,00	3,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	158,00	7,80	3,90
2016	42,00	2,95	1,48
2013	42,50	2,00	1,00
2005	0,00	0,00	0,00
2019	53,00	4,70	2,35
2017	39,10	3,20	1,60
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	324,00	25,30	12,65
2022-2	283,02	7,80	3,90
2004	0,00	0,00	0,00
2020	56,00	4,90	2,45
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	42,10	3,70	1,85
2022-3	286,00	10,20	5,10
2012	0,00	0,00	0,00
2023-1	266,00	15,80	7,90

35.150.3209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

N2XH FE 180 tipi alev dayanıklı 0,6/1kV kablolar: (ölçü: m)

Tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı ve özel sentetik dış kılıflı, TS EN 60332-3-24, TS IEC 60331-11/21 standardına göre alevde 180 dakika işlevini devam ettiren, TS HD 604 S1, TS EN 61034-1/2, TS EN 60754-1/2 standardına uygun kablolar (boru, buat hariç) her nevi malzeme ve işçilik dahil. www

35.150.3209 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.