

## 35.160.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.160.1102 (734-102)</b>
<b>Tanımı</b>	Komütatör sorti, Aydınlatma sortisi
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	55,50	26,00	13,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	71,50	32,10	16,05
2010	0,00	0,00	0,00
2020	92,50	42,80	21,40
2007	0,00	0,00	0,00
2021	127,00	52,50	26,25
2004	0,00	0,00	0,00
2017	60,50	28,00	14,00
2019	88,00	40,70	20,35
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	49,50	22,00	11,00
2022-2	369,95	73,50	36,75
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	393,00	96,00	48,00
2013	41,00	18,00	9,00
2022-1	201,00	73,50	36,75
2023-2	564,00	222,00	111,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	45,50	20,00	10,00
2023-1	446,00	149,00	74,50

## 35.160.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Aydınlatma sortisi: (Ölçü: Ad.: İhzarat: % 60)

PVC boru içerisinde linye hatları en az 2,5 mm<sup>2</sup> sorti hatları en az 1,5 mm<sup>2</sup> faz ve nötr iletkenleri TS EN 60445e göre renklendirilmiş plastik izoleli cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. Ölçü: BFT No 35.160.1150 gibidirwww

## 35.160.1102 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.