

35.160.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.1601 (740-102)

Tanımı Linye hattı, peşel bergman veya PVC boru, sorti iletkenleri galvanizli gaz borusu içerisinde, plastik izoleli iletkenler ile normal priz sortisi, ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı) (TS uygunluk belgeli malzeme ile)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	40,00	17,00	8,50
2011	0,00	0,00	0,00
2018	69,00	30,60	15,30
2017	58,50	26,70	13,35
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	123,00	49,80	24,90
2022-2	348,30	70,00	35,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	1040,00	266,00	133,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	370,00	91,00	45,50
2022-1	195,00	70,00	35,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	89,50	40,80	20,40
2009	0,00	0,00	0,00
2015	48,00	21,00	10,50
2019	85,00	38,80	19,40
2016	53,50	24,80	12,40
2014	44,00	19,00	9,50
2007	0,00	0,00	0,00
2023-1	730,00	141,00	70,50

35.160.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ETANJ PRİZ SORTİSİ (Güvenlik hatlı) (TS uygunluk belgeli malzeme ile) (Ölçü Adet)
Aşağıda linye ve sorti hatlarının tesis şekli verilmiş olan tamamen etanj malzeme (buat, klamens vb.) ile prizlerin dış kapaklı ve güvenlik hatlı olarak tesis edilmesi, linye ve sorti hatları en az 2,5 mm² kesitte etanj, priz sortisi yapılması, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dâhil. Ölçü: BFT No 35.160.1500 gibidir.
Not: İletkenler TS EN 60445e göre renklendirilecektir.

35.160.1601 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.