

35.160.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.3106 (792-106)

Tanımı Paralel Avize Sortisi, Halogen free kablolu aydınlatma sortisi

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	36,20	17,10	8,55
2009	0,00	0,00	0,00
2013	21,00	9,00	4,50
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	137,00	51,00	25,50
2011	0,00	0,00	0,00
2017	30,80	14,90	7,45
2008	0,00	0,00	0,00
2021	64,00	27,90	13,95
2015	25,50	11,00	5,50
2022-2	124,79	39,10	19,55
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	207,00	81,00	40,50
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	101,00	39,10	19,55
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	46,90	22,80	11,40
2012	0,00	0,00	0,00
2016	28,30	13,80	6,90
2014	23,50	9,90	4,95
2023-1	183,00	79,00	39,50
2019	44,60	21,70	10,85

35.160.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Halogen free kablolu aydınlatma sortisi: (Ölçü: Ad. İhzarat %60)

Halogenfree alev yaymaz boru içerisinde linie hatları en az 2,5 mm² sorti hatları en az 1,5 mm², TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, faz ve nötr iletkenleri TS 6249'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. (TS EN 61386-1/21/22 standartlarına uygun CE uygunluk işaretlemesi iliştilmiş halogenfree alev yaymaz boru sortisi fiyatına dahildir).Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır. [www](http://www.wwww)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.160.3106 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.