

## 35.160.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.160.3205 (792-205)</b>
<b>Tanımı</b>	Avize Sorti, Güvenlik hattı aydınlatma sortileri
<b>Birimi</b>	Adet
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	57,00	14,00	7,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	79,50	22,90	11,45
2009	0,00	0,00	0,00
2018	94,50	26,30	13,15
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	368,00	60,00	30,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	387,00	78,00	39,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	174,00	42,70	21,35
2022-1	283,00	60,00	30,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2020	122,00	35,00	17,50
2015	68,00	17,00	8,50
2023-2	681,00	189,00	94,50
2019	116,00	33,30	16,65
2003	0,00	0,00	0,00
2016	72,50	21,30	10,65
2014	63,00	15,50	7,75
2023-1	517,00	121,00	60,50

## 35.160.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği



### Yapım Şartları

Halogen free kablolu aydınlatma sortisi: (Ölçü: Ad. İhzarat %60)

Halogenfree alev yaymaz boru içerisinde linie hatları en az 2,5 mm<sup>2</sup> sorti hatları en az 1,5 mm<sup>2</sup>, TS EN 60332-1-2, TS EN 60754-1/2 ve TS EN 61034-2 standartlarına uygun, faz ve nötr iletkenleri TS 6249'a göre renklendirilmiş plastik izoleli (HO7Z,O7Z1) cinsinden olmak üzere buat, klemens, anahtar, tespit takozu, her nevi malzeme temini, işyerine nakli ve işçilik dahil komple sıva üstü veya sıva altı aydınlatma sortisi yapılması (armatür hariç). Duvar kalınlıkları normalden fazla olduğu hallerde fiyat farkı ödenmez. (TS EN 61386-1/21/22 standartlarına uygun CE uygunluk işaretlemesi iliştilmiş halogenfree alev yaymaz boru sorti fiyatına dahildir).

Not: TS EN 50575 ve TS EN 50575/A1 standartlarına, 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasaya arz edilmiş ve üreticinin performans beyanı ve Avrupa Birliği tarafından akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış Performans Değişmezlik Sertifikasına sahip olacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## 35.160.3205 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.