

35.160.6300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.6300 (739-103)

Tanımı Boş boru döşemesi sortisi, BOŞ BORU DÖŞEMESİ (TS uygunluk belgeli malzeme ile)

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	10,50	7,00	3,50
2021	23,90	16,90	8,45
2022-1	36,30	23,70	11,85
2004	0,00	0,00	0,00
2019	18,40	13,10	6,55
2018	15,00	10,30	5,15
2013	9,00	5,70	2,85
2023-1	97,00	47,80	23,90
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	75,00	30,90	15,45
2010	0,00	0,00	0,00
2020	19,40	13,80	6,90
2022-2	67,48	23,70	11,85
2014	9,90	6,30	3,15
2017	13,20	8,95	4,48
2023-2	132,00	76,50	38,25
2012	0,00	0,00	0,00
2016	12,00	8,30	4,15

35.160.6300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Boş boru döşemesi sortisi: (Ölçü: Adet)

Betonarme tavanlar ve duvar dâhilinde 14 - 18 mm. peşel, PVC bergman, boş boru temini, döşemesi armatürlerin cinsine göre özel ahşap takozu, boru içerisine kılavuz teli çekilip bırakılması, dirsek, takoz, buat, anahtar ve priz kasası, her nevi malzeme ve işçilik dâhil, boş

Ölçü: Her armatür yeri boş boru sortisi sayılır. Gerek priz ve gerekse aydınlatma sortilerinde boş boru sortilerine linye boruları da dâhildir. Bir tek linye 35 metreyi geçiyorsa fazla uzunluk için besleme hattı boş boru döşemesi olarak BFT no 35.160.6101'den ödeme yapılır.

35.160.6300 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.