

35.160.6204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.160.6204 (739-204)

Tanımı 63-75 mm PE HFFR boru, HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI

Birimi m

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	6,65	1,30	0,65
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	10,70	2,45	1,23
2018	7,40	1,50	0,75
2020	8,85	2,00	1,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	24,73	3,45	1,73
2014	0,00	0,00	0,00
2023-2	37,70	11,20	5,60
2022-3	25,80	4,50	2,25
2022-1	18,30	3,45	1,73
2008	0,00	0,00	0,00
2019	8,40	1,90	0,95
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	30,60	7,00	3,50

35.160.6204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

HALOJENSİZ ALEV YAYMAZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI: (Ölçü: m)
Betonarme tavanda ve duvarlarda kullanılan, TS EN 61386-1, TS EN 61386-21, TS EN 61386-22 standartlarına uygun, Halogen Free (HF) ve Alev Yaymaz (FR) özellikte boru temini, döşemesi, boru içerisine kılavuz teli çekilip bırakılması her nevi malzeme ve işçilik dâhil.

35.160.6204 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.