

## 35.160.6504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları


<b>Poz No</b>	<b>35.160.6504 (739-304)</b>
<b>Tanımı</b>	Ø=110 mm PE koruge boru, Kablo Muhafaza Boruları
<b>Birimi</b>	m
<b>Kurum</b>	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
<b>Fasikül</b>	Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	31,40	9,05	4,53
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	18,86	2,80	1,40
2023-1	25,60	5,65	2,83
2013	0,00	0,00	0,00
2017	4,50	1,00	0,50
2014	0,00	0,00	0,00
2018	5,00	1,15	0,58
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	7,25	2,00	1,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	19,80	3,65	1,83
2022-1	12,30	2,80	1,40
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2019	5,70	1,50	0,75
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2020	6,00	1,60	0,80

## 35.160.6504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

Kablo Muhafaza Boruları (Ölçü: m)

Enerji ve telekomünikasyon altyapı tesisatlarında kablo muhafaza borusu olarak kullanılan, TS EN 61386-24 standardına uygun, en az 450 N dış basınca dayanıklı polietilen koruge boru temini, döşemesi her nevi malzeme ve işçilik dâhil

## 35.160.6504 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.