

35.170.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.170.1104 (742-1104)

Tanımı Siva altı, min. 30x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1500 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan).

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	148,00	4,25	2,13
2019	178,00	5,40	2,70
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	188,00	6,35	3,18
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	511,71	8,90	4,45
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	826,00	28,80	14,40
2015	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	207,00	6,35	3,17
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	330,00	8,90	4,45
2023-1	671,00	18,00	9,00
2022-3	565,00	11,60	5,80

35.170.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

LED Tavan Armatürleri: (Ölçü: Adet)

Gövdesi en az 0,5 mm, çerçevesi en az 0,7 mm DKP sacdan imal edilmiş, en az 1 mm kalınlığında opal PMMA difüzörlü, en az IP 40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.www

35.170.1104 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.