

## 35.170.1801 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.170.1801 (742-1351)

**Tanımı** LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan).

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	106,00	8,20	4,10
2022-2	413,55	11,50	5,75
2014	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2021	121,00	8,20	4,10
2018	76,00	5,50	2,75
2016	0,00	0,00	0,00
2019	95,50	7,00	3,50
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	192,00	11,50	5,75
2023-2	675,00	37,20	18,60
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	546,00	23,20	11,60
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	458,00	15,00	7,50
2012	0,00	0,00	0,00

## 35.170.1801 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan).www

## 35.170.1801 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.