

## 35.170.1802 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.170.1802 (742-1352)

**Tanımı** LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışık verimi en az 100 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan).

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-3	723,00	15,00	7,50
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2022-1	420,00	11,50	5,75
2023-1	859,00	23,20	11,60
2022-2	654,45	11,50	5,75
2009	0,00	0,00	0,00
2018	165,00	5,50	2,75
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2019	207,00	7,00	3,50
2017	0,00	0,00	0,00
2021	263,00	8,20	4,10
2007	0,00	0,00	0,00
2023-2	1060,00	37,20	18,60
2016	0,00	0,00	0,00
2020	229,00	8,20	4,10
2015	0,00	0,00	0,00

## 35.170.1802 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

LED glop armatür (alüminyum gövdeli) ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 65 koruma derecesine sahip olan).www

## 35.170.1802 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.