

## 35.170.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** 35.170.1902 (742-1202)

**Tanımı** LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w

**Birimi** Adet

**Kurum** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


**Fasikül** Kuvvetli Akım İç Tesisatı

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	2970,00	74,50	37,25
2020	907,00	16,40	8,20
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1845,70	23,00	11,50
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1680,00	23,00	11,50
2022-3	2040,00	29,90	14,95
2017	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-1	2420,00	46,30	23,15
2014	0,00	0,00	0,00
2021	1050,00	16,40	8,20
2016	0,00	0,00	0,00
2019	862,00	14,00	7,00
2018	663,00	11,00	5,50

## 35.170.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi



### Yapım Şartları

LED Yüksek Tavan Armatürü: (Ölçü: Adet)

Gövdesi alüminyumdan veya en az 0,7 mm DKP sacdan, difüzörü temperli camdan imal edilmiş, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 08 mekanik dayanım derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.www

## 35.170.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.