

35.170.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.170.1902 (742-1202)

Tanımı LED yüksek tavan armatürü ışık akısı en az 15000 lm, armatür ışıksal verimi en az 110 lm/w

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	0,00	0,00	0,00
2018	663,00	11,00	5,50
2003	0,00	0,00	0,00
2021	1050,00	16,40	8,20
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	907,00	16,40	8,20
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	2970,00	74,50	37,25
2022-3	2040,00	29,90	14,95
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	1845,70	23,00	11,50
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	1680,00	23,00	11,50
2007	0,00	0,00	0,00
2019	862,00	14,00	7,00
2016	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	2420,00	46,30	23,15

35.170.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

LED Yüksek Tavan Armatürü: (Ölçü: Adet)

Gövdesi alüminyumdan veya en az 0,7 mm DKP sacdan, difüzörü temperli camdan imal edilmiş, en az IP 65 koruma derecesine ve IK 08 mekanik dayanım derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi. www

35.170.1902 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.