

35.170.2020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.170.2020

Tanımı Sıva altı, ışık akısı en az 1800 lm, ışıksal verimi en az 100 lm/w, LED lineer armatür.

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	375,00	13,50	6,75
2021	235,00	9,60	4,80
2015	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-3	814,00	17,60	8,80
2004	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2022-2	736,75	13,50	6,75
2023-2	1200,00	43,70	21,85
2007	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2023-1	967,00	27,30	13,65
2009	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00

35.170.2020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

LED Lineer Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: Adet)

Alüminyum gövdeli ve opal difüzörlü, en az IP40 koruma derecesine sahip armatürün iş yerine temini her nevi malzeme, işçilik ve montajı dahil çalışır halde teslimi.

35.170.2020 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.