

35.195.1219 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.195.1219 (790-219)

Tanımı 37 kW'a kadar, üç fazlı, 1.500 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	2050,00	63,00	31,50
2015	2140,00	70,00	35,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	5410,00	154,00	77,00
2021	7950,00	170,00	85,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	3360,00	103,00	51,50
2023-2	29790,00	714,00	357,00
2013	1943,00	57,00	28,50
2004	0,00	0,00	0,00
2022-1	15400,00	221,00	110,50
2019	3880,00	131,00	65,50
2012	0,00	0,00	0,00
2016	2650,00	83,00	41,50
2003	0,00	0,00	0,00
2017	2920,00	89,50	44,75
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	21350,00	288,00	144,00
2022-2	21273,90	221,00	110,50
2023-1	24670,00	446,00	223,00

35.195.1219 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1500 d/min (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

35.195.1219 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.