

35.195.1220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.195.1220 (790-220)

Tanımı 45 kW'a kadar, üç fazlı, 1.500 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2017	3270,00	98,00	49,00
2013	2208,00	63,00	31,50
2010	0,00	0,00	0,00
2018	3770,00	113,00	56,50
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	17260,00	241,00	120,50
2021	8910,00	185,00	92,50
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2016	2970,00	91,00	45,50
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2020	6060,00	168,00	84,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2019	4350,00	143,00	71,50
2022-2	23845,90	241,00	120,50
2023-2	33370,00	778,00	389,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	2320,00	69,50	34,75
2022-3	23920,00	314,00	157,00
2015	2420,00	77,00	38,50
2023-1	27640,00	486,00	243,00

35.195.1220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1500 d/min (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1500 d/min (iki çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

35.195.1220 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.