

35.195.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.195.1313 (790-313)

Tanımı 11 kW'a kadar, üç fazlı, 1.000 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	854,00	31,00	15,50
2015	936,00	38,50	19,25
2010	0,00	0,00	0,00
2014	897,00	34,50	17,25
2021	3330,00	92,50	46,25
2020	2270,00	84,00	42,00
2003	0,00	0,00	0,00
2018	1410,00	56,50	28,25
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	12510,00	392,00	196,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-3	8930,00	158,00	79,00
2022-2	8886,90	121,00	60,50
2019	1630,00	71,50	35,75
2012	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	6440,00	121,00	60,50
2008	0,00	0,00	0,00
2017	1220,00	49,00	24,50
2023-1	10340,00	245,00	122,50
2016	1110,00	45,50	22,75

35.195.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1000 d/min: (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1000 d/min (3 çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

35.195.1313 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.