

35.195.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 35.195.1314 (790-314)

Tanımı 15 kW'a kadar, üç fazlı, 1.000 devir/dakika, Elektrik Motoru (TS EN 50347 -3067, TS EN 50347 -4239) Makine emniyet yönetmeliği (98/37/EC) ve Alçak gerilim Yönetmeliği'ne (72/23/EEC) uygun CE sertifikalı olacaktır

Birimi Adet

Kurum Çevre ve Şehircilik Bakanlığı


Fasikül Kuvvetli Akım İç Tesisatı

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	1175,00	35,00	17,50
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	12548,60	134,00	67,00
2022-3	12590,00	175,00	87,50
2021	4690,00	103,00	51,50
2022-1	9080,00	134,00	67,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-2	17570,00	434,00	217,00
2016	1560,00	50,50	25,25
2023-1	14550,00	271,00	135,50
2017	1720,00	54,50	27,25
2015	1290,00	42,50	21,25
2018	1980,00	62,50	31,25
2020	3190,00	93,50	46,75
2019	2290,00	79,50	39,75
2014	1240,00	38,50	19,25

35.195.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

ÜÇ FAZLI: 1000 d/min: (Ölçü: Adet)

Üç fazlı tam kapalı Türk Standartları Uygunluk Belgesine haiz muhafaza tipinde rotoru kısa devre kafesli, senkron devir 1000 d/min (3 çift kutuplu) 220/380 voltluk asenkron elektrik motorunun işyerinde temini montajı ve işler halde teslimi.

35.195.1314 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.